



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, झाँसी खण्ड प्रथम
उ.प्र. जल निगम ग्वालियर रोड झाँसी (उ.प्र.)

खडौरा ग्राम पेयजल योजना नलकूप नं०- 2 (राजकीय इण्टर कालेज के पास)
विकास खण्ड गुरसराय जिला - झाँसी का हस्तान्तरण प्रपत्र

1.	<u>सबमसिबिल पम्प सेट व मोटर</u>	:	बी. एस.
(अ)	मेक	:	सबमसिबिल
(ब)	टाईप	:	150 एल.पी.एम.
(स)	डिस्चार्ज	:	55 मी०
(द)	हैड	:	2900
(य)	आर.पी.एम.	:	5
(र)	हार्स पावर	:	3 फेज
(ल)	फेज	:	
2.	कन्ट्रोल पैनल मय इन्टरनल वाईरिंग, एम्पयर मीटर, बोल्ट मीटर सहित स्टार्टर	:	1 नग
3.	<u>मेन पाईप एवं बाल्व</u>		
(अ)	80 एम.एम. व्यास एम.एस. फ्लेन्ज्ड कालम पाईप 3 मी० लम्बाई	:	24 मी. (8-नग)
(ब)	80 एम.एम. व्यास एम.एस.डी.एफ. पाईप 1 मी० लम्बाई	:	1 नग
(स)	80 एम.एम. व्यास एम.एस.डी.एफ. पाईप 1.5 मी० लम्बाई	:	1 नग
(द)	80 एम.एम. व्यास सी.आई.डी.एफ. 90° बेन्ड	:	1 नग
(य)	80 X 80 X 80 एम.एम. व्यास सी.आई.डी.एफ टी	:	1 नग
(र)	80 एम.एम. व्यास सी.आई.डी.एफ स्लूस बाल्व	:	2 नग
(ल)	80 एम.एम. व्यास सी.आई.डी.एफ रिफ्लेक्स बाल्व	:	1 नग
(व)	प्रेसर गेज मय कम्प्लीट फिटिंग	:	1 सैट
(श)	80 एम.एम. व्यास एम.एस. क्लैम्प	:	2 सैट
		:	1 सैट
4	इलेक्ट्रो मेकैनिकल डोजर		

नोट :- पम्पहाऊस की विद्युत वाईरिंग, पावर वाईरिंग, अर्थिंग का कार्य पूर्ण एवं पम्प चालू हालत में है।

हस्तागत कर्ता

जूनियर इंजीनियर

सहायक अभियन्ता

ग्राम पंचायत खडौरा
वि०ख०-गुरसराय (झाँसी)
15/12/2022
प्राप्त कर्ता

रामप्रकाश
ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव
विकास खण्ड (झाँसी)