

कार्यालय-अधिशारी अभियन्ता, तृतीय रख-रखाव खण्ड, 30प्र0 जल निगम, जौनपुर

हस्तान्तरण नोट

शिराया ग्राम पंचायत पंचजल योजना, जौनपुर में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

1. शिराया जलाशय - आयतन 525 कि०मी०³ आयतन - 12 मीटर ऊँचाई का शिरापरि जलाशय का आयतन 1.12

वर्ष के अंत में समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।

2. शिराया प्रणाली- राजनाथ में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० पी०पी०सी० से 200 मिमी० पी०पी०सी० एवं 250 मिमी०

पी०पी०सी० का कुल 2200 किमी० पाइप लाइन डाली गयी है। वर्तमान में पाइप लाइन की लेस्टिंग पूर्ण कर

केन्द्र प्रणाली से जलापूर्ति की जा रही है।

3. शिराया ग्राम में 17 नग नलकूप का निर्माण कराया गया है नलकूप से शिरापरि जलाशय का

जल प्राप्त किया गया है 200 मिमी० व्यास की 40 मीटर डी०आई०के०-7 पाइप की साइडिंग में पाइप का

आपस-आपस में 1 नग पम्प हाउस एवं वलोरनेटिंग रूम एवं वाईप्रास प्रैम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण है।

4. शिराया ग्राम में पम्पिंग आदि का कार्य पूर्ण है।

5. शिराया ग्राम में नलकूप परिसर के तारों तरफ वाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट लगाया गया है, तथा

कार्य पूर्ण है।

6. शिराया ग्राम में 1 नग पम्पिंग प्रणाली अधिष्ठापित है जिसमें 25 हार्स पावर समरसेयुल मोटर का

वोल्टेज 400 एम०, 45 मीटर हेड का समरसेयुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे जलापूर्ति की जा

रही है।

7. शिराया ग्राम में कुल 09 नग स्टैंड पोस्ट लगाया गया है।

1. शिराया ग्राम का कम्प्लीशन में
2. साइट प्लान में।

कराया गया
 (30 नूर आलम)
 अधिशारी अभियन्ता
 शिराया-रखाव खण्ड
 30प्र0 जल निगम
 जौनपुर

कराया गया
 (30 नूर आलम)
 अधिशारी अभियन्ता
 शिराया-रखाव खण्ड
 30प्र0 जल निगम
 जौनपुर

30 नूर आलम
 अधिशारी अभियन्ता
 शिराया-रखाव खण्ड
 30प्र0 जल निगम
 जौनपुर